

KVALITETA DEMINERALIZIRANE VODE

Kvaliteta demineralizirane vode je v skladu s VGB predpisi – »VGB-R 450 L« - VGB – Richtlinie für Kesselspeisewasser, Kesselwasser und Dampf von Dampferzeugern über 68 bar zulässigen Betriebsüberdruck«

Parameter	Enota	Normalna vrednost med obratovanjem	Garantirana vrednost
Izgled		Čista in brezbarvna	
Prevodnost pri 25 °C	μS/cm	0,08	0,1
Celokupno železo (Fe)	μg/L	5	5
Celokupni baker (Cu)	μg/L	< 1	3
Silicij (SiO ₂)	μg/L	5	5-10
Natrij (Na)	μg/L	2	5
Organske substance (DOC)	mg/L	0,2	0,2
pH	pH	7-8	7-8
Prosti ogljikov dioksid			Pod mejo zaznave

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Mateja Notar
Pooblaščenka direktorja za kemijsko kontrolo

